

Golvbrunn, Purus Lod MA 75 E och Purus S/50 L MA 75 E

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, SE-271 39 Ystad, Sverige.

Produktbeskrivning

Golvbrunnarna Purus Lod MA 75 E och Purus S/50 L MA 75 E består av brunnshus, vattenlås, klämring och sil. Brunnshuset är tillverkat av epoxibelagt gjutjärn, övriga delar är tillverkade av PP-plast (polypropen). Brunnarna har utlopp DN 75; Lod MA 75 E har bottenutlopp och S/50 L MA 75 E har sidoutlopp. Vattenlås är av modell Purus TYR. Sil har ytterdiameter 150 mm och tillhör belastningsklass K 3 (300 kg). Brunnarna är försedda med en anslutningsmöjlighet för inloppsrör uppifrån genom silen. Brunnarna kan förses med förhöjningsring FHP och FHP Flex enligt typgodkännande SC0036-11.

Klämring, vattenlås och sil med RSK-nummer enligt följande:

KLÄMRING 150, AUTOMATISK (plast)	RSK 714 13 15
TYR (vattenlås i plast)	RSK 711 80 69
Drop 150 (sil i plast)	RSK 713 84 46

Flödeskapacitet genom sil:

Modell/Dimension utlopp (mm)	Dimension sil	RSK-nummer	Flödeskapacitet	Kravvärde*
Purus Lod MA 75 E	Ø 150 mm	710 21 72	1,0 l/s	0,8 l/s
Purus S/50 L MA 75 E	Ø 150 mm	710 26 51	1,0 l/s	0,8 l/s

* = Minsta kravvärde på flöde enligt SS-EN 1253-1

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker. I utrymmen utan krav på vattentäta skikt kan golvbrunnen monteras i betongbjälklag alternativt i betongbjälklag med epoxibeläggning. Montering i epoxibeläggning kräver en tillsats till brunn.

Handelsnamn

Purus Lod MA 75 E RSK nr. 710 21 72
Purus S/50 L MA 75 E RSK nr. 710 26 51



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*	6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställenas normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 227 33, daterad 2022-10-18.
Skötselansvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2023.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2020-07-03 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text/etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Etikett på förpackning märks med:

Innehavare	Purus
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	4825/90
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Produkt märks med:

Purus Lod MA 75 E brunnsbus	LOD MA 75
Purus S/50 L MA 75 E brunnsbus	S/50 L MA 75

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-03517-17 från VTT.
Rapporter 120713-1, 177233 och 287014 från DTI.

Kommentarer

Lod MA 75 E och S/50 L MA 75 E har bedömts uppfylla kraven enligt standard SS-EN 1253-1. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-11-14.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric