

Hersteller

Die Herstellungskontrolle bezieht sich auf folgende Produktionsanlage:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, SE-271 39 Ystad, Schweden.

Kennzeichnung

Das Produkt ist ab Werk mit einer Kennzeichnung zu versehen. Diese Kennzeichnung besteht aus einem Text auf jedem gelieferten Produkt beziehungsweise jeder Verpackung und enthält:

Die Verpackung ist wie folgt zu kennzeichnen:

Inhaber	Purus
Typenbezeichnung des Produktes	Purus MiniMax 50- Ø130 mm
Laufende Herstellungsnummer	nummer
Nummer der Typgenehmigung	0117/06
Beim schwedischen Zentralamt für Wohnungs- und Bauwesen und Raumordnung eingetragenes Warenzeichen	†
RISE-Akkreditierungsnummer	1002
Zulassungsstelle	RISE
Überwachungsstelle	DTI

Das Produkt ist wie folgt zu kennzeichnen:

Inhaber	Purus
Laufender Herstellungsdatum	jj/mm
RSK-Nummer KLEMMRING 130, AUTOMATISCH	714 13 16
RSK-Nummer NOOD MINIMAX (Geruchsverschluss)	711 37 65
RSK-Nummer P130, KUNSTSTOFFSIEB (Sieb ohne Aussparung)	713 84 47

Beurteilungsunterlagen

Berichte ETk PS 03932 und ETk PS 03932-1 von SP. Berichte 120713-1 und 177233 von DTI.

Kommentare

Der Fußbodenablauf entspricht den Anforderungen gemäß SS-EN 1253-1.

Die Funktion des teilweisen mechanischen Geruchsverschlusses wird als einer Geruchsverschlusstiefe von 50 mm entsprechend eingestuft, es sollte regelmäßig gereinigt werden.

Zugehörige Dokumente müssen dem Produkt beiliegen oder auf andere Weise den Benutzern des Produkts zur Verfügung stehen.

Gültigkeitsdauer

Gültig bis einschl. 2028-09-28.

Die Gültigkeit dieser Typgenehmigung kann auf der RISE-Website überprüft werden.

Diese Bauartzulassung erlischt, wenn das bauartzugelassene Produkt mit bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß dieser Bauartzulassung gemäß der Bauproduktenverordnung CPR (EU) 305/2011 mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden muss.



Stefan Coric

Dies ist eine Übersetzung aus dem schwedischen Originaldokument bei inhaltlichen Streitigkeiten hat das schwedische Original Vorrang.

Typgenehmigung 0117/06 | 2023-09-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Zertifizierung