

# Golvbrunnar Bigg och Heavy med vattenlås NOOD 220

Innehavare/Utfärdat för

**Purus AB**

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

## Produktbeskrivning

Vattenlås NOOD 220 är tillverkat av rostfritt stål med tätningsring av EPDM.

Följande flöden har uppmätts för golvbrunnar Bigg och Heavy i kombination med vattenlås NOOD 220:

Typ av brunn	Typ av vattenlås	Typ av sil	Flöde l/s genom sil	Flöde l/s genom sidoutlopp uppfyller kraven enligt standard EN 1253-8
Purus Bigg 75 R, RSK 7099517	NOOD 220, RSK 7132000	RSK 7133838	2,5	≥ 0,8
Purus heavy 75 R, RSK 7101016	NOOD 220, RSK 7132000	RSK 7133838	3,8	≥ 0,8
Purus Bigg 110 R, RSK 7099518	NOOD 220, RSK 7132000	RSK 7133838	2,8	≥ 1,4
Purus Heavy 110 R, RSK 7101018	NOOD 220, RSK 7132000	RSK 7133838	3,7	≥ 1,4

## Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

## Handelsnamn

Golvbrunnar Bigg och Heavy med vattenlås NOOD 220

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten\*  
Utformning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket  
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

\*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställes normflöden.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 227 33, daterad 2022-10-18.  
Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2023.

Typgodkännande C900851 | utgåva 1 | 2023-11-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1179135

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2020-07-03 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Purus AB, Södra Dragongatan 15, Ystad, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	PURUS
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900851
RSK-nummer	7132000
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

## Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1185721-A från RISE.

## Kommentarer

Golvbrunnar Purus Bigg och Purus Heavy tillsammans med Vattenlås NOOD har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-8:2022.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-11-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric