

Golvbrunn, Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Organisationsnummer: 559007-0032.
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.
E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunnar Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50 är tillverkade av PP. Mini Brage 50 har bottenutlopp och Mini Oden 50 har sidoutlopp med anslutning DN 50. Mini Brage 110 har bottenutlopp med anslutning DN 110. Samtliga golvbrunnar levereras med Purus Flex Neptun vattenlås, Purus KL 130 automatisk klämring och plastsil (Ø130 mm). Brunnarna klarar belastningsklass K3.

Följande flöde har mätts för Mini Brage och Mini Oden tillsammans med sil, RSK 7138447.

Golvbrunn	Dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)
Mini Brage 110	DN110 / botten	0,9
Mini Brage 50	DN50 / botten	1,2
Mini Oden 50	DN50 / sida	0,8

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*
Utformning

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a Stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappstälernas normflöden.

Typgodkännande 0077/00 | 2021-01-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-30



18685

(5P08689)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2020-06-11.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktnamn
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nummer
†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
0077/00

Bedömningsunderlag

Rapport 270-9-0831A-55, 270-9-0831B-55, 270-9-0831C-55, 732649-1 och 962948, Rev. 1 från DTI Dansk Teknologiskt Institut.
Rapport P901641-15B och P901641-15C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1, med undantag av max. flöde (1,4 l/s) för Mini Brage med anslutning DN 110.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-12-10.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green