

Vandlåsene Purus MaxiFlex-P, -S og Fodbøjninger

Indehaver/Udfærdiget for

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 27139 Ystad, Sverige

Produktbeskrivelse

P- og S-vandlås DN 75 og 110 og fodbøjning i kort og lang udgave, som opfylder standard SS-EN 1451-1. Fodbøjningerne er beregnet til at tilsluttes S vandlås DN 110 og til rør og rørdeler som opfylder standard SS-EN 1451-1. Vandlåsene og fodbøjningen er fremstillet af sort polypropylen. Vandlåsenes dybde er >50 mm. Delene har fabriksmonterede tætningsringe, som opfylder kravene iht. SS-EN 681, klasse WC.

Følgende flow måles for vandlåsene enkeltvis samt for S-vandlås i kombination med fodbøjning:

vandlås / fodbøjning	Ø75 [l/s]	Ø110 [l/s]
P vandlås	1.4	2.6
S vandlås	1.4	2.6
S vandlås + kort fodbøjning	-	2.1
S vandlås + lang fodbøjning	-	2.2

Forskriftsmæssig anvendelse

Vandlåsen er beregnet til montering på afløbsinstallationer for at lede spildevand bort og forhindre gennemtrængning af lugt fra afløbssystemet. Den skal kunne rengøres fra det samme rum som indløbet. Produktet anvendes, hvor en indbygget vandlås ikke kan installeres. Spildevandstemperaturen kan kortvarigt gå op til 95 °C.

Handelsnavn

Vandlåsene Purus MaxiFlex-P og Purus MaxiFlex-S
Purus MaxiFlex Fodbøjning

Godkendelse

Produkterne opfylder kravene i kapitel 8, § 4, punkt 3 i plan- og bygningsloven (2010:900) i de henseender og under de forudsætninger, der er angivet i denne typegodkendelse. Godkendelsen omfatter de dele af Boverkets forskrifter og generelle råd, der er angivet nedenfor:

Boverkets forskrifter vedrørende hygiejne, sundhed og miljø, vandhåndtering og affaldshåndtering (BFS 2024:8:

Vand- og afløbsinstallationer

BFS 2024:8, kapitel 8, §1, §10, §11 og §12

Type Approval C900139 | 2025-11-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1331716

Dette certifikat er RISE's ejendom og må kun reproducere i sin helhed, medmindre andet er skriftligt godkendt af RISE Certification på forhånd.

(1155665)



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkendelse fortsættelse

Boverkets bygningsreglement (BBR) (BFS 2011:6 med ændringer op til og med BFS 2024:5) ¹:

Installationer til spildevand	6:641
Udformning	6:644

¹ Kan anvendes i det omfang, der fremgår af overgangsbestemmelserne til Boverkets forskrifter BFS 2024:14.

Tilhørende dokumenter

Montering, drift og vedligeholdelse af P- og S-vandlås og fodbøjning, dateret 16. december 2022.

Kontrol

The factory production control (FPC) is monitored by an independent inspection body.

Kontrolanvisning: Appendiks A til kontrolaftale 351. Kontrolorgan: DTI

I forbindelse med bygherrens kontrol på byggepladsen skal det ved identifikation af mærkningen sikres, at de rette produkter er blevet leveret, samt at de anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, som er angivet i godkendelsen og de tilhørende dokumenter. Desuden skal det kontrolleres, at produkterne ledsages af en producenterklæring, som attesterer, at produktionen er foregået i overensstemmelse med de dokumenter, som har ligget til grund for denne godkendelse.

Produktionssted

Produktionskontrollen omfatter følgende produktionssted:

Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Mærkning

Produkterne skal fra fabrikken forsynes med en mærkning. Mærkningen består af tekst på hvert leveret produkt eller emballage og omfatter:

Indehaver	PURUS
Produktets typebetegnelse	handelsnavn
Løbende produktionsår og -måned	år og måned
Type approval number	C900139
Materiale	PP
Dimension	dimension
Boverkets indregistrerede varemærke	✚
RISE akkrediteringsnummer	1002
Kontrolorgan	DTI

Bedømmelsesgrundlag

Rapporter 607344, 165301 og 328511 fra DTI.

Kommentarer

Produkterne er testet og opfylder de relevante dele af SS-EN 1451-1 og SS-EN 274.

Flowmålingen er udført iht. SS-EN 1253.

Tilhørende dokumenter skal følge produktet eller være tilgængelige for brugere af produktet på anden måde

Denne typegodkendelse erstatter den tidligere typegodkendelse med samme nummer dateret 2023-01-16.

Gyldighedsperiode

Gyldigt til og med 2030-11-14.

Gyldigheden af denne typegodkendelse kan verificeres på RISE-webstedet.

Denne typegodkendelse ophører med at gælde, når egenskaber, som indgår i dette certifikat, skal CE-mærkes i henhold til Byggevaredirektivet 305/2011/EU eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Dette er en oversættelse fra det svenske originaldokument. I tilfælde af uenighed om dens indhold, har den svenske original forrang.