



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2020-07-03 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### Förpackning märks med:

Innehavare	Purus
Produktens typbeteckning	Purus MiniMax 50- Ø130 mm
Löpande tillverkningsnummer	nummer
Typgodkännandets nummer	0117-06
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

### Produkt märks med:

Innehavare	Purus AB
Löpande tillverkningsdatum	åå/mm

## Bedömningsunderlag

Rapporter ETk PS 03932 och ETk PS 03932-1 från SP.

Rapporter 120713-1 och 177233 från DTI.

## Kommentarer

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlåsdjup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-09-29.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric