

Vandlåsene Purus MaxiFlex-P, -S og Fodbøjninger

Indehaver/Udfærdiget for

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 27139 Ystad, Sverige

Produktbeskrivelse

P- og S-vandlås DN 75 og 110 og fodbøjning i kort og lang udgave, som opfylder standard SS-EN 1451-1.

Fodbøjningerne er beregnet til at tilsluttes S vandlås DN 110 og til rør og rørdeler som opfylder standard SS-EN 1451-1.

Vandlåsene og fodbøjningen er fremstillet af sort polypropylen. Vandlåsenes dybde er >50 mm. Delene har fabriksmonterede tætningsringe, som opfylder kravene iht. SS-EN 681, klasse WC.

Følgende flow måles for vandlåsene enkeltvis samt for S-vandlås i kombination med fodbøjning:

vandlås / fodbøjning	Ø75 [l/s]	Ø110 [l/s]
P vandlås	1.4	2.6
S vandlås	1.4	2.6
S vandlås + kort fodbøjning	-	2.1
S vandlås + lang fodbøjning	-	2.2

Forskriftsmæssig anvendelse

En vandlås skal kunne håndtere det nødvendige afløbsvand fra den installation, som den er placeret ved. Rengøring af vandlåsen bør være mulig fra samme rum som indløbet. Anvendes på steder, hvor det ikke er muligt at benytte en indbygget vandlås.

Spildevandstemperaturen kan kortvarigt gå op til 95 °C.

Handelsnavn

Vandlåsene Purus MaxiFlex-P og Purus MaxiFlex-S.
Purus MaxiFlex Fodbøjning.

Godkendelse

Produkterne opfylder kravene i PBL kap. 8, §4, stk. 3 i de henseender og under de forudsætninger, som er angivet i dette certifikat, og godkendes derfor iht. bestemmelserne i følgende afsnit af Boverkets Byggeregler (BBR):

Installationer til spildevand
Udformning

6:641, stk. 1 og stk. 2, sidste sætning
6:644, stk. 1, 1. sætning og stk. 2, sidste sætning

Typegodkendelse C900139 | 2023-01-16
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1155665

Dette certifikat er RISE's ejendom og må kun reproducere i sin helhed, medmindre andet er skriftligt godkendt af RISE Certification på forhånd.

(2P04124)



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tilhørende dokumenter

Montering, drift og vedligeholdelse af P- og S-vandlås og fodbøjning, dateret 16. december 2022.

Kontrol

Producentens egenkontrol overvåges af et uafhængigt kontrolorgan.

Kontrolaftale: 351 dateret 2015-12-07 med Appendix A dateret 2022-04-01. Kontrolorgan: DTI

I forbindelse med bygherrens kontrol på byggepladsen skal det ved identifikation af mærkningen sikres, at de rette produkter er blevet leveret, samt at de anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, som er angivet i godkendelsen og de tilhørende dokumenter. Desuden skal det kontrolleres, at produkterne ledsages af en producenterklæring, som attesterer, at produktionen er foregået i overensstemmelse med de dokumenter, som har ligget til grund for denne godkendelse.

Produktionssted

Produktionskontrollen omfatter følgende produktionssted:

Purus AB, Ystad, Sverige.

Mærkning

Produkterne skal fra fabrikken forsynes med en mærkning. Mærkningen består af tekst på hvert leveret produkt eller emballage og omfatter:

Indehaver	PURUS
Produktets typebetegnelse	<i>handelsnavn</i>
Løbende produktionsår og -måned	<i>år og måned</i>
Typegodkendelsens nummer	C900139
Materiale	PP
Dimension	<i>dimension</i>
Boverkets indregistrerede varemærke	†
RISE akkrediteringsnummer	1002
Certificeringsorgan	RISE
Kontrolorgan	DTI

Bedømmelsesgrundlag

Rapporter 607344 og 165301 fra DTI.

Kommentarer

Produkterne er testet og opfylder de relevante dele af SS-EN 1451-1 og SS-EN 274.

Flowmålingen er udført iht. SS-EN 1253.

Tilhørende dokumenter skal følge produktet eller være tilgængelige for brugere af produktet på anden måde.

Denne typegodkendelse erstatter den tidligere typegodkendelse med samme nummer dateret 2020-07-02.

Gyldighedsperiode

Gyldigt til og med 1. juli 2025.

Gyldigheden af denne typegodkendelse kan verificeres på RISE-webstedet.

Denne typegodkendelse ophører med at gælde, når egenskaber, som indgår i dette certifikat, skal CE-mærkes iht. Byggevaredirektivet 305/2011/EU.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Dette er en oversættelse fra det svenske originaldokument. I tilfælde af uenighed om dens indhold, har den svenske original forrang.