

Golvbrunn, Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Golvbrunnar Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50 är tillverkade av PP. Mini Brage 50 har bottenutlopp och Mini Oden 50 har sidoutlopp med anslutning DN 50. Mini Brage 110 har bottenutlopp med anslutning DN 110. Samtliga golvbrunnar levereras med Purus Flex Neptun vattenlås, Purus KL 130 automatisk klämring och plastsil (Ø130 mm). Brunnarna klarar belastningsklass K3.

Följande flöde har mätts för Mini Brage och Mini Oden tillsammans med sil, RSK 7138447.

Golvbrunn	Dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)
Mini Brage 110	DN110 / botten	0,9
Mini Brage 50	DN50 / botten	1,2
Mini Oden 50	DN50 / sida	0,8

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning

BFS 2024:9, 2 kap. 28 §

Typgodkännande 0077/00 | 2026-02-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1331309

(18685)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för spillvatten	BBR 6:641
Utformning	BBR 6:644
Fast inredning och utrustning	BBR 8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2025-03-31.
Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2024.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2025-10-09 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktens typbeteckning
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nr
†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
0077/00

Bedömningsunderlag

Rapporter 270-9-0831A-55, 270-9-0831B-55, 270-9-0831C-55, 732649-1, 962948 Rev. 1 och 251425 från DTI.

Rapporter P901641-15B och P901641-15C från SP.

Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1, med undantag av max. flöde (1,4 l/s) för Mini Brage med anslutning DN 110. Den uppfyller dock krav på flöde för en duschplats (0,4 l/s).

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-02-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric