

Golvbrunn, Purus Lod MA 75 E och Purus S/50 L MA 75 E

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, SE-271 39 Ystad, Sverige.

Produktbeskrivning

Golvbrunnarna Purus Lod MA 75 E och Purus S/50 L MA 75 E består av brunnshus, vattenlås, klämring och sil (galler). Brunnshus är tillverkat av epoxibelagt gjutjärn, övriga delar är tillverkade av PP-plast (polypropen). Brunnarna har utlopp DN 75; Lod MA 75 E har bottenutlopp och S/50 L MA 75 E har sidoutlopp. Vattenlås är av modell Purus TYR. Sil har ytterdiameter 150 mm och tillhör belastningsklass K 3 (300 kg). Brunnarna kan förses med förhöjningsring FHP och FHP Flex enligt typgodkännande SC0036-11.

Flödeskapacitet genom sil/galler:

Modell/Dimension utlopp (mm)	Dimension sil/galler	RSK-nummer	Uppmätt flödeskapacitet	Kravvärde*
Purus Lod MA 75 E	Ø 150 mm	710 21 72	1,0 l/s	0,8 l/s
Purus S/50 L MA 75 E	Ø 150 mm	710 26 51	1,2 l/s	0,8 l/s

* = Minsta kravvärde på flöde enligt SS-EN 1253-1

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker. I utrymmen utan krav på vattentäta skikt kan golvbrunnen monteras i betongbjälklag alternativt i betongbjälklag med epoxibeläggning. Montering i epoxibeläggning kräver en tillsats till brunn.

Handelsnamn

Purus Lod MA 75 E RSK nr. 710 21 72
Purus S/50 L MA 75 E RSK nr. 710 26 51

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten* 6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställes normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 227 33, daterad 2022-10-18.
Skötselansvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2023.

Typgodkännande 4825/90 | 2023-09-29
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1148014

(7P06454)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2020-07-03 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Purus AB, Södra Dragongatan 15, Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Etikett på förpackning märks med:

Innehavare/Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan

Kontrollorgan

Purus

Se *Handelsnamn*

nr

4825/90

†

1002

RISE

DTI

Produkt märks med:

Purus Lod MA 75 E brunshus

Purus S/50 L MA 75 E brunshus

RSK nummer KLÄMRING 150, AUTOMATISK

RSK nummer P 150, SIL (galler i plast, utan urtag)

RSK nummer TYR (vattenlås i plast)

LOD MA 75

S/50 L MA 75

714 13 15

713 84 16

711 80 69

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-03517-17 från VTT.

Rapporter 120713-1 och 177233 från DTI.

Kommentarer

Lod MA 75 E och S/50 L MA 75 E har bedömts uppfylla kraven enligt standard SS-EN 1253-1. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-03-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric