

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3123

Utstedt: 26.03.2015

Fornyet: 03.02.2025

Gyldig til: 01.03.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Purus Joti KS støpejernssluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (\*)**

### Innehaver

Purus AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad, Sverige

### Produsent

BLS Industries AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Purus Joti KS støpejernssluk for gulvmontering har et innvendig og utvendig belegg av epoxy. Slukene har både horisontalt og vertikalt utløp, dimensjon 75 mm. Slukene leveres med skrudd klemring, vannlås og rist.

Følgende modeller inngår:

- › KS-sluk bunn Ø75 – NRF nr. 3401051
- › KS-sluk side Ø75 – NRF nr. 3401055

### Funksjonskrav i TEK

#### *Bortledning av avløpsvann*

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### *Vannlås*

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### *Rensepunkt*

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Slukene har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring

### Andre sertifiseringskrav

#### *Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder