

Golvbrunnar Purus Saga, Njord och Hild

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Golvbrunnar Purus Saga, Purus Njord och Purus Hild är tillverkade av PP. Njord har sidoutlopp med 75 mm anslutning, Hild har bottenutlopp med 75 mm anslutning och Saga har bottenutlopp med 110 mm anslutning. Samtliga golvbrunnar levereras som standard med Purus Tyr vattenlås, Purus 150 automatisk klämring och PURUS Droppsil 150. Brunnarna klarar belastningsklass K3 enligt SS-EN 1253-1.

Flödeskapacitet genom sil för olika vattenlås:

Modell/Dimension utlopp (mm)	Vattenlås: RSK-nummer	Uppmätt flödeskapacitet	Kravvärde*
Purus Saga ø 75 sida	TYR: 711 80 69	1,2 l/s	0,8 l/s
Purus Saga ø 75 botten	TYR: 711 80 69	1,2 l/s	0,8 l/s
Purus Saga ø 110 botten	TYR: 711 80 69	0,9 l/s**	1,4 l/s
Purus Njord ø 75 sida	TYR: 711 80 69	1,0 l/s	0,8 l/s
Purus Njord ø 75 sida	NOOD: 713 84 48	0,6 l/s**	0,8 l/s
Purus Hild ø 75 botten	TYR: 711 80 69	1,0 l/s	0,8 l/s
Purus Hild ø 75 botten	NOOD: 713 84 48	1,2 l/s	0,8 l/s

* Minsta kravvärde på flöde enligt SS-EN 1253-1

** Se kommentarer

Avsedd användning

Golvbrunnar för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Saga
Purus Njord
Purus Hild

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§

Typgodkännande SC0266-10 | 2025-10-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1295347

(18685)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande fortsättning

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning

BFS 2024:9, 2 kap. 28§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installation för spillvatten

6:641

Utformning

6:644

Fast inredning och utrustning

8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2025-03-31.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Innehavare

PURUS

Produktens typbeteckning

handelsnamn

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad

år/månad

Typgodkännandets nummer

SC0266-10

Bedömningsunderlag

Rapporter ETk P908196-A och ETk P603538 från SP.

Rapporter 732649-1, 120713-1, 251425 och 312357rev1 från DTI.

Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1 med undantag av minimiflöde för Purus Saga DN 110 med bottenutlopp och Purus Njord med NOOD vattenlås. Den låga flödeskapaciteten ska beaktas vid projektering och val av golvbrunn i förhållande till dimensionerat flöde. Flödeskrav för installation i utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard SS-EN 1253-1 (0.4 l/s).

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-10-11

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric