

# GODKÄNNANDEBEVIS

# SC1587-12

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis


## Golvbrunn, Purusline Living

- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: [info@purus.se](mailto:info@purus.se)  
Hemsida: [www.purus.se](http://www.purus.se) organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Golvbrunn Purusline living består av bottendel, mellandel och vattenlås tillverkat av PP och ABS samt överdel och silgaller tillverkat av rostfritt stål. Purusline living finns i längd 600 mm och 800 mm, båda modellerna finns med normal bygghöjd (137 mm) och låg bygghöjd (83 mm). Flöde för golvbrunn med normal bygghöjd är 0,97 l/s, flöde i lågbyggd modell är 0,62 l/s. Golvbrunnarna har sidoutlopp med Ø 50 mm.
- Avsedd användning** Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av klinker.
- Handelsnamn** Purusline living.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket          |
| Utformning                     | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Golvbrunn ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappställets normflöden.
- Tillhörande handlingar** Installation instruction Purusline Living 600, daterad 2012:1.  
Installation instruction Purusline Living 800, daterad 2012:1.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-06-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-97-0648. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Text på förpackning:

Innehavare  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Godkännandets nummer  
Produktens typbeteckning  
Kontrollorgan

**Purus**  
  
**SP SITAC**  
**SC1587-12**  
**Purusline living**  
**SP**

Text på plastdetaljer:

Innehavare  
Löpande tillverkningsmånad/år  
RSK nummer Nood Line vattenlås  
RSK nummer Nood Line låg vattenlås

**Purus**  
**månad/år**  
**711 37 09**  
**711 37 10**

Rostfria detaljer märks med Purus

- Bedömningsunderlag Rapport PX21874-01, PX26619-A och PX21874-B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  
Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003 med undantag av att golvbrunnens anslutningsfläns mot tätskikt är mindre än 100 mm enligt punkt 8.9.3 och att gallrets minsta hålstorlek inte uppfyller krav på minst 6 mm enligt punkt 8.5. Anslutningsflänsens bredd är 33 mm, täthet med flytande tätskiktssystem har verifierats med standard prEN1253-1:2012 enligt punkt 5.5.2 och 5.8.3. Gallrets minsta uppmätta hålstorlek är 5 mm.

Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlås djup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.

- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-10-21.



Ronald Green



Marcus Tillman