

Golvbrunn, Purus Rot

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Rot är tillverkad av PP och har inbyggd förhöjningsring för ställbar bygghöjd (99 – 129 mm). Purus ROT har löstagbart vattenlås och sidoutlopp med DN 75 anslutning. Golvbrunnar levereras med Purus Tyr vattenlås, Purus KL 150 automatisk klämring och plastsil (Ø150 mm). Brunnen klarar belastningsklass H1.5.

Följande flöde har mätts för Purus Rot tillsammans med sil i droppmönster, RSK 7138446.

Dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)
DN75 / sida	1,1

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Rot

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning

BFS 2024:9, 2 kap. 28 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för spillvatten

BBR 6:641

Utformning

BBR 6:644

Fast inredning och utrustning

BBR 8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Typgodkännande 0225/06 | 2026-02-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1331309

(18685)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2025-03-31.
Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2024.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2025-10-09 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktens typbeteckning
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nr
†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
0225/06

Bedömningsunderlag

Rapport ETk P6 03538 från SP.
Rapporter 732649-1 och 328510 från DTI.

Kommentarer

Purus Rot har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-02-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric