

Golvbrunn, Purus Tor

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Purus golvbrunnar Tor är tillverkade av syrafast rostfritt stål och finns med sidoutlopp DN 75 och bottenutlopp DN 75.

Brunnarna levereras med automatisk klämring, löstagbart vattenlås i syrafast rostfritt stål och rund sil av plast. Brunnarna klarar belastningsklass K3 enligt SS-EN 1253-1.

Klämring, vattenlås och sil med RSK-nummer enligt följande:

KLÄMRING 130, AUTOMATISK (plast)	RSK 714 13 16
Vattenlås 110 (vattenlås i rostfritt stål)	RSK 711 82 73
Art Deco 130, SIL (sil i plast, utan urtag)	RSK 713 84 47

Flödeskapacitet genom sil:

Modell/Dimension utlopp (mm)	Dimension sil	RSK-nummer	Uppmätt flödeskapacitet	Kravvärde*
Tor 75 P botten	Ø 130 mm	711 82 71	0,8 l/s	0,8 l/s
Tor 75 P sida	Ø 130 mm	711 82 72	1,0 l/s	0,8 l/s

* = Minsta kravvärde på flöde enligt SS-EN 1253-1

Avsedd användning

Golvbrunnarna är avsedda för avledning av spillvatten och montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta alternativt klinker.

Handelsnamn

Purus Tor med sidoutlopp, RSK nr. 711 82 72

Purus Tor med bottenutlopp, RSK nr. 711 82 71.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning

BFS 2024:9, 2 kap. 28 §

Typgodkännande SC0384-16 | 2026-09-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1358262

(150708)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2025-03-31

Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2024

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollavtal 351 daterat 2015-12-07 med Appendix A daterat 2025-12-09.

Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktens typbeteckning
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nummer
T
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
SC0384-16

Bedömningsunderlag

Rapporter 684586, 462440, 732649-1, 251425 och 392704 från DTI.

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 044, daterad 2025-10-10.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-09-06.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-09-10

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric