

Förhöjningsring, Purus FHP och FHP/FLEX

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Purus förhöjningsringar FHP och FHP/FLEX är tillverkade av ABS för Purus typgodkända golvbrunnar tillverkade av PP med sildiameter 130 mm och 150 mm eller gjutjärn med sildiameter 150 mm. FHP finns för sildiameter 130 mm i följande fasta höjder i runt utförande: 13 mm och 25 mm. FHP finns för sildiameter 150 mm i följande fasta höjder i runt utförande: 13 mm, 25 mm, 50 mm och 100 mm. FHP finns också i fyrkantigt utförande med höjd 13 mm. FHP/FLEX är steglöst kapbar med valfri förhöjning inom intervallet 35 - 107 mm.

Avsedd användning

Förhöjningsringarna är avsedda för montering i Purus typgodkända golvbrunnar av plast med sildimension Ø130 mm och Ø150 mm eller gjutjärn med sildimension Ø150 mm för montering i golv med plastmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus FHP och Purus FHP/FLEX

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för spillvatten

BBR 6:641

Utformning

BBR 6:644

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Förhöjnings- och massaring nr 22928 daterad 2025-05-10.

Typgodkännande SC0036-11 | 2026-02-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1331309

(18685)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2025-10-09 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktens typbeteckning
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nr
†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
SC0036-11

Bedömningsunderlag

Rapporter 94E1 2201, E30193B, E30229B, P901641-13C och P901641-15B från SP.
Rapport 251425 från DTI.

Kommentarer

Förhöjningsringarna FHP och FHP/FLEX har bedömts uppfylla relevanta delar av standard SS-EN 1253-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-02-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric