

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3599

Utstedt: 11.01.2020
Gyldig til: 01.02.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Purus Line Vinyl Plus rennesluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**



Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad
Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad
Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Purus Line Vinyl Plus rennesluk er laget i ABS-plast med en øvre del og klemramme laget av rustfritt stål.

Rennesluket leveres med enten bunn- eller sideutløp i dimensjon Ø50 eller Ø75 mm.

Risten er laget av rustfritt stål i belastningsklasse K3 (300 kg) med mønster "Chess". Lengden på slukristen er enten 600, 700, 800, 900 eller 1000 mm.

Rennesluket er beregnet for montering i tre- eller betong-bjelkelag med vinylbelegg.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom med unntak av modell Ø50 side lav. Denne modellen har en dreneringskapasitet på 0,5 l/s og kan betjene en dusjplass. Dersom våtrommet har flere vanninstallasjoner i tillegg til dusj, som for eksempel servant, klosett og vaskemaskin, må det installeres et ekstra sluk i rommet.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm, samt en fjærbelastet luktlås, med unntak av modell Ø50 side lav. Denne modellen har kun fjærbelastet luktlås.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.



Sertifiseringsleder Monica S. Nodland