




OMEGA Central com condutas

Desumidificação > OMEGA > Central com condutas

	Omega 10 tri	Omega 14 tri	Omega 16 tri	Omega 20 tri	Omega 28 tri
OPÇÃO DE INSUFLAÇÃO					
Insuflação superior	W28SODE	W28SODE	W28SODE	W28SODE20	W28SODE28
Insuflação superior dianteira	W28SOHAV	W28SOHAV	W28SOHAV	W28SOHAV20	W28SOHAV28
Insuflação superior traseira	W28SOHAR	W28SOHAR	W28SOHAR	W28SOHAR20	W28SOHAR28
Insuflação inferior dianteira	W28SOBAV				
Insuflação inferior traseira	W28SOBAR				


A insuflação standard nas centrais OMEGA é realizada na zona inferior da central (insuflação invertida em relação às CAE). Opcionalmente, a insuflação pode ser realizada na zona superior ou inferior com possibilidade lateral pela esquerda ou pela direita.



	Omega 10 tri	Omega 14 tri	Omega 16 tri	Omega 20 tri	Omega 28 tri
OPÇÕES DE ASPIRAÇÃO					
Grelha de aspiração 1000 x 600 (4000 a 6000 m³/h) com contra-estrutura	Grelha	WFA01477			
	Contra marco	WFA01479			
Redutor de ruído long. 600 mm (por aspiração direta sobre Grelha 100 x 600)	WCH01236				
Caixa de aspiração para central Omega	Caixa	WCH02822	WCH03048	WCH03048	WCH03049
	Diâmetro	Ø500	Ø630	Ø630	2 x Ø500
Caixa de aspiração para Grelha 1000 x 600	Caixa	WCH03425			
	Diâmetro	Ø500			



1 Grelha + Redutor de ruído



2 Caixa de aspiração