

## ctx370SB CLORLENT 250G



### Tratamento de cloro para desinfectar a piscina

- Dissolução lenta e contínua.
- Cloro estável, maior duração na água

### TECNOLOGIA PURE DROP

- Sem ácido bórico.
- Dura cerca de 50% mais.
- Não deixa resíduos na água.

FORMATO PASTILHAS	EFICÁCIA	TODO O TIPO DE PISCINAS	DOSAGEM
250g	7-10 DIAS		1 /30m <sup>3</sup>

### PROPRIEDADES

Aspecto	Sólido em pastilhas
Cor	Branco
Conteúdo em cloro útil	83%
pH (1%)	2 - 3

### CARACTERÍSTICAS

Composto sólido de dissolução lenta, altamente estabilizado, para a desinfecção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura.

Para além disto, permite uma dissolução mais lenta e homogênea da pastilha, evita os picos (excesso) de desinfetante e reduz o seu consumo. Estas pastilhas não deixam nenhum resíduo, reduzem o consumo de outros químicos e reduzem o consumo de água por limpezas de filtro.

**Pure Drop Technology** permite uma desinfecção controlada e eficaz, sem resíduos na superfície e sem ácido bórico.

Nesta fórmula conseguimos eliminar por completo o ácido bórico. Em **Pure Drop Technology** substituímo-lo por outro aditivo que não é tóxico para a saúde. Este substituto faz com que as pastilhas durem cerca de 50% mais tempo, mantendo uma libertação controlada e constante do cloro.

### MODO DE EMPREGO

Ajustar sempre o pH antes de adicionar cloro à água, para conseguir que seja o mais efetivo possível. Introduzir a dose necessária de produto no interior dos skimmers, pondo de seguida em funcionamento o equipamento de filtração para que o produto se dissolva com o circular da água através dos skimmers. É indispensável que todo o volume de água da piscina seja recirculada através do equipamento depurador diariamente.

O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá facilmente, utilizando um estojo analizador de cloro e pH. Este controlo deverá efectuar-se um mínimo de 2 vezes ao dia.

## DOSAGEM

**Tratamento Início de temporada:** Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m<sup>3</sup> de água. Decorridas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ou ctx 20 pH Plus sólido. Este tratamento deve repetir-se sempre que se aprecie uma falta de transparência na água.

**Tratamento de manutenção:** Com o pH da água ajustado, adicione 1 pastilha por cada 30 m<sup>3</sup> de água cada 7/ 10 dias.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

• *Tóxico para a reprodução humana: são substâncias que podem produzir alterações na capacidade de conceber filhos (abortos, danos no desenvolvimento do feto), altera a capacidade de amamentar ou produzir efeitos negativos não hereditários no desenvolvimento da descendência.*

• *Tóxico para a fertilidade são as substâncias que podem alterar o comportamento sexual diminuindo a libido, produzindo dificuldade erétil ou de ejaculação e alterando o ciclo menstrual. Também podem danificar os óvulos ou os espermatozoides diminuindo a quantidade e qualidade do esperma, danificando o material genético (óvulos e espermatozoides) ou produzindo doenças nos órgãos reprodutores.*