

Aqualift F XL - Torrställda pumpar

Beskrivning

- Aqualift F XL Torrställda pumpar
- Tankvolym: 335 liter Pump volym: 160 liter
- Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050 och är utrustad med virvelhjulspumpar som lämpar sig bäst för pumpning av avloppsvatten med eller utan fekalier.
- Den är avsedd för installation i betongplatta.
- Den är självförankrande och klarar 3 meter grundvatten.
- Nivåövervakning och larm sker via en tryckgivare.
- Pumpstationen levereras komplett med en eller två pumpar, integrerade backventiler, digital kontrollenhet och avstängningsventil.
- Pumpstationen förses med enBrunnsmodul för påbyggnad till golvnivå.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Aqualift F XL - Torrställda pumpar

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spänning	Effekt	Antal pumpar	Pump	Ampere	Driftläge	Max Medietemp.	Utlopp Ø	RSK
KE-8742012	230 V	1,6 kW	1	1400-S3	7,3 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886264
KE-8742013	400 V	1,4 kW	1	1500-S3	2,7 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886266
KE-8742014	400 V	3,2 kW	1	3000-S3	5,4 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886268
KE-8742015	400 V	4,5 kW	1	4500-S3	7,5 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886270
KE-8742016	230 V	1,6 kW	2	1400-S3	7,3 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886250
KE-8742017	400 V	1,4 kW	2	1500-S3	2,7 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886254
KE-8742018	400 V	3,2 kW	2	3000-S3	5,4 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886258
KE-8742019	400 V	4,5 kW	2	4500-S3	7,5 A	S3 - 50%	40 °C	90	5886262
KE-8742020	230 V	1,6 kW	2	1400-S1	7,3 A	S1	40 °C	90	5886248
KE-8742021	400 V	1,4 kW	2	1500-S1	2,7 A	S1	40 °C	90	5886252
KE-8742022	400 V	3,2 kW	2	3000-S1	5,4 A	S1	40 °C	90	5886256
KE-8742023	400 V	4,5 kW	2	4500-S1	7,5 A	S1	40 °C	90	5886260

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se